

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309-6_A_2016-06

für die
Wärmeversorgung Prinzenstraße
der
Stadtwerke Eckernförde GmbH

CO₂-Emissionen = **262 g CO₂/kWh Nutzwärme**

Datenbasis: Istdaten Kalenderjahr 2014

Hinweis: Die Ermittlung der Emissionen nach FW 309-6 berücksichtigt keine Gutschriften für die im KWK-Prozess sehr effizient erzeugten Strommengen. Ein direkter Vergleich der spezifischen CO₂-Emissionen mit reinen Kesselanlagen ist daher nicht aussagekräftig.

Informativ:


Anteil Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung mit Erdgas (H)-Feuerung
64,6%

Anteil Wärme aus Kessel mit Erdgas (H)-Feuerung:
35,4%

Die Bescheinigung ist gültig bis zum :

14.01.2021

optiWatt GmbH
Heinrich-Specht-Weg 26
25421 Pinneberg
Tel.: 04101 - 60 68 80



Pinneberg, 15.01.2018

Ort, Datum

Dipl.-Ing. Hergen Thümler
geprüfter Gutachter AGFW

f_P - Gutachter-Nr.: FW 609-103